





- 6. Ter plaatse als met Δ aangegeven dient een droogpoederblusser te zijn aangebracht met een inhoud van ten minste 7 kg.
- 7. De eventuele bergplaats van een gasfles moet op vloerhoogte van een ruime en permanente ventilatie op de buitenlucht zijn voorzien.
- 8. De school dient op het gemeentelijk riool te worden aangesloten. Alvorens aan te sluiten dient hiervan vroegtijdig de dienst gemeentewerken in kennis te worden gesteld. De kosten van aansluiting zijn voor rekening van aanvrager.
- 9. Peil en rooilijn dienen door de dienst gemeentewerken te worden aangegeven.

leges	f	602.-
"	schoonheidscommissie	75.-
	f	<u>677.-</u>

Bij dit besluit behoren:

- 1 aanvraag
- 1 vragenlijst
- 2 tekeningen

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De burgemeester,

M. Buijs
De secretaris,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Verzoek om bouwvergunning

De ondergetekende Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs
te Roden.
wonende/woonplaats kiezende te Leek p/a B.G. Werkman, secretaris
aan het adres Tolberterstraat nr. 12 tel. 2077
vraagt als ¹⁾
vergunning voor het ²⁾ bouwen van een schoolgebouw etc

op het perceel, kad. bekend gemeente Roden sectie I
nr(s). 1733 en 1832, gelegen te Roden
plaatselijk gemerkt Boskamp nr. 39
Tegenwoordige bestemming:

Bestemming na voltooiing ³⁾: schoolgebouw

Bij deze aanvraag wordt (worden) overgelegd 2 tekening(en), met (afzonderlijke) materialenstaat en sterkteberekening ⁴⁾.

Het aantal werklieden zal circa 20 bedragen.

De kosten van het uit te voeren werk worden geraamd op f 300,000,-

⁵⁾

(Het onderstaande is alleen van belang indien een gemachtigde wordt gesteld)

De gemachtigde tijdens de aanvraag zal zijn de mede-ondergetekende

wonende te

aan het adres

nr.

tel.

Dagtekening: 1 December 1959

Handtekening gemachtigde:

Handtekening opdrachtgever:

Voorzitter

Secretaris

¹⁾ Invullen in welke kwaliteit de aanvraag wordt gedaan, b.v. eigenaar, huurder e.d.

²⁾ Invullen: geheel / voor een gedeelte / bouwen / vernieuwen / veranderen / uitbreiden van

³⁾ Indien een bedrijf zal worden gevestigd, dient de aard hiervan nauwkeurig te worden vermeld.

⁴⁾ Een en ander gevouwen op formaat 21 x 29,7 cm (A 4).

⁵⁾ Ruimte voor eventueel afzonderlijke vraag om vergunning betreffende de afvoerleidingen en/of de staalconstructie en/of de gewapend-betonconstructie en/of de brandveiligheidswerken.

Vragenlijst

Behoort bij het verzoek van **het Bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs te Roden.**

tot het verlenen van een bouwvergunning voor het **1) bouwen van een schoolgebouw etc**

plaatselijk aangeduid als **Roden**

1. Indien er tussen het (de) gebouw(en) en de openbare weg een open ruimte is, hoe wordt deze dan aangelegd en hoe wordt zij van de straat afgescheiden

Siertuin.

2. Indien andere materialen zullen worden toegepast dan in de bouwverordening zijn genoemd, welk materiaal zal dan worden gebruikt voor:

de fundering

de trasramen

de buitenmuren

de bouwmuren

de dragende binnenmuren

de niet-dragende binnenmuren

de overige scheidingswanden

de dakbeschieting

de dakbedekking

de plafonds

de bodemafluiting

de rookkanalen:

a. binnen het gebouw

a.

b. buiten het gebouw

b.

de kolommen en andere steunpunten

1) Hier invullen: bouwen / geheel / voor een gedeelte / vernieuwen / veranderen of uitbreiden van

(Vervolg vraag 2)

de standleidingen van de riolering

eternitbuis

de grondleidingen van de riolering:

a. onder het gebouw

a. **eternitbuis**

b. buiten het gebouw

b. **gresbuis**

c. buiten het gebouw onder de berijdbare verharding

c. **gresbuis**

3. Op welke wijze zal worden voorzien in:

a. drink- en huishoudwater

a. **waterleiding**

b. bedrijfswater

b.

4. Welke zullen de kleuren en/of materialen zijn:

a. van het buitenverfwerk

a. **groen met wit**

b. van het buitenmetselwerk

b. **geel**

c. van de dakbedekking

c. **zwart**

Indien de aanvraag een uitbreiding of een verandering betreft, dienen bovendien nog de volgende vragen te worden beantwoord.

5. Zijn de bestaande privaten van een spoelinrichting voorzien

6. Hoe is de bestaande afvoer:

a. van de faecaliën

a.

Is deze afvoer gemeenschappelijk . . .

Zo ja, voor hoeveel gebouwen en/of woningen

b. van het hemel-, huishoud- en bedrijfswater

b.

Is deze afvoer gemeenschappelijk . . .

Zo ja, voor hoeveel gebouwen en/of woningen

Eventuele bijzonderheden:

Datum: **1 December 1959**

Handtekening gemachtigde,

Handtekening opdrachtgever,

Voorzitter

Secretaris